

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Dato: 10. maj 2007
Kontor: Kommunal sundhed
J.nr.: 2006-1433-269
Sagsbeh.: HNM
Fil-navn: Røgfri miljøer: L 191-Spm-44-Rygekabiner-dokumentation

Besvarelse af spørgsmål nr. 44 (L 191), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 25. april 2007

Spørgsmål 44:

"Hvilken videnskabelig dokumentation er der for, at rygekabiner beskytter mod passiv rygning?"

Svar:

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at der er meget begrænset videnskabelig dokumentation for effekten af særlige rygekabiner i relation til begrænsning af udsættelse for passiv rygning. Der er gennemført et begrænset antal undersøgelser af effekten af rygerum og særlige rygeområder, hvor konklusionen er som følger:

Hvis man skal opnå en effektiv kontrol med spredningen fra rygeområdet til ikke-rygeområdet skal følgende tre faktorer være opfyldt:

1. Der skal være total fysisk adskillelse mellem rygeområdet og ikke-rygeområdet.
2. Der skal være adskillelse af returluft fra rygerum til bygningen.
3. Der skal være ventilation til omgivelserne uden for bygningen.

Undersøgelser viser dog også, at selv i rygerum, hvor alle faktorer er opfyldt, vil en – om end mindre – del af de skadelige stoffer i tobaksrøgen sprede sig fra rygeområder til ikke-rygeområder.