



ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN

8. januar 2010

Besvarelse af spørgsmål 4 ad L 78 stillet af Boligudvalget den 15. december 2009 efter ønske fra Anita Knakkegaard (DF).

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 4:

Ministeren bedes oplyse, hvor mange boliger i Danmark, der har henholdsvis lavenergiklasse 1 og lavenergiklasse 2. Ministeren bedes desuden oplyse hvor passivhuse og plusenergibygninger, der findes i Danmark.

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, som oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Lavenergiklasse 1 og 2 er de betegnelser for energirammer, der blev indført i bygningsreglementet i 2006. Lavenergiklasse 1 omfatter bygninger, der har behov for 50 pct. mindre energi pr. år end bygninger, der opfylder mindstekravene i det nuværende bygningsreglement. Lavenergiklasse 2 omfatter bygninger, der har behov for 25 pct. mindre energi end bygninger, der opfylder mindstekravene i bygningsreglementet.

På grundlag af udarbejdede energimærker siden 2006 kan det oplyses, at der siden 2006 er opført 147 lavenergiklasse 1 bygninger. Der er opført 1478 lavenergiklasse 2 bygninger.

Passivhuse er betegnelsen for en type lavenergihuse, der især er udbredt i Tyskland og Østrig. Der findes ingen officiel opgørelse af antallet af passivhuse i Danmark. Kravene til passivhusenes energiforbrug kan ikke umiddelbart sammenlignes med de danske energirammer, idet passivhusenes el-forbrug til fx ventilation ikke medregnes i passivhusenes energiforbrug. De fleste passivhuse har et lidt mindre energibehov end huse, der opfylder lavenergiklasse 1. Derfor registreres opførte passivhuse som hovedregel som lavenergiklasse 1 bygninger. På den baggrund vurderes det, at der kun findes et begrænset antal passivhuse i Danmark.

Plusenergibygninger er bygninger, der producerer mere energi, end de forbruger. Plusenergibyggeri er endnu på forberedelsesstadiet. Erhvervs- og Byggestyrelsen har ikke kendskab til bygninger, der er opført som plusenergibygninger.”

Jeg kan i øvrigt oplyse, at lovforslaget ikke omhandler energikrav til *ny-byggeri* og dermed ikke omhandler krav til opførelsen af lavenergibyggeri. Lovforslaget omhandler primært komponentkrav i forbindelse med ombygning og renovering af *eksisterende* byggeri.