



Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. MST-001-03856

Den 21. februar 2011

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 44 (L 114), Forslag til lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (Ekspropriation af eksisterende produktionsvindmøller m.v.) Spørgsmålet er stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg i brev af 16. februar 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 44 (L 114)

Kan ministeren bekræfte, at det ikke er korrekt, at støjbidraget fra de eksisterende vindmøller ved Danopal i Frøstruplejren er større end det højeste forventede støjbidrag fra Østerild?

Svar

De eksisterende vindmøller ved Danopal giver et større bidrag til støjen i Frøstruplejren end den forventede støj fra testmøllerne i Østerild.

Miljøstyrelsen har oplyst, at støjbidraget fra de fire eksisterende vindmøller ved Danopal er beregnet med de forudsætninger, der er beskrevet i den supplerende VVM-redegørelse, og i beregningspunktet ved Frøstruplejren er støjniveauet 38,3 dB ved 6 m/s og 39,8 dB ved 8 m/s.

Støjbidraget fra testmøllerne er beregnet til 34,2 dB ved 6 m/s og 36,2 dB ved 8 m/s. Den samlede støj i beregningspunktet ved Frøstruplejren fra både testmøller og de produktionsmøller, der ikke skal fjernes, er i den supplerende VVM-redegørelse angivet til 36,3 dB ved 6 m/s og 38,1 dB ved 8 m/s.

Karen Ellemann

/

Claus Torp