



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

13. maj 2011

Besvarelse af spørgsmål 11 ad L 203 stillet af Boligudvalget den 5. maj 2011 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvorfor ændringen af lov om statens byggevirksomhed ikke har givet anledning til at indføre forøgede krav om energibesparende byggeri og materialeanvendelse?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Anvendelsen af totaløkonomiske beregninger understøtter, at man vælger de løsninger og materialer, der giver den bedste samlede økonomi i et byggeri. Det vil sige løsninger og materialer, der resulterer i et lavere energiforbrug end bygningsreglementets minimumskrav, hvis det er rentabelt.

Vejledningen ”Bedste praksis-manual om totaløkonomi”, som Erhvervs- og Byggestyrelsen udgav i 2009, giver en række eksempler på, hvordan energibesparende tiltag indgår i totaløkonomiske beregninger.

Danmark har i dag meget skrappe krav til bygningers energiforbrug. Kravene blev i 2010 skærpet med 25 pct. i forhold til 2006, og de vil blive skærpet med yderligere 25 pct. i 2015 og 25 pct. i 2020 i forhold til i dag. Jeg forventer snarest at offentliggøre den nye lavenergiklasse, der bliver obligatorisk at anvende fra 2020.

Kravene til bygningers energiforbrug reguleres af bygningsreglementet og gælder for både privat og offentligt byggeri.

Jeg mener på den baggrund ikke, at der er behov for at skærpe kravene til energiforbruget i de statslige, regionale og kommunale byggerier yderligere.