



KLIMA-, ENERGI- OG  
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kebmin@kebmin.dk  
www.kebmin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 10 vedr. L 86 – bilag 12, som jeg hermed skal besvare.

**Ministeren**

Dato: 5. december 2012

J.nr. 2012-7001

**Spørgsmål 10:**

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30/11-12 fra Rune Schmidt, Ærø, jf. L 86 - bilag 12.”

**Svar:**

Rune Schmidt spørger, om det er muligt for en virksomhed at nettoafregne solceller alene i forhold til elforbrug med høje afgifter, f.eks. til rumvarme.

Der er ikke noget, der forhindrer, at solcelleanlægget tilsluttes en installation, der alene omfatter elforbrug f.eks. til rumvarme med høje afgifter. Herved kan opnås en højere værdi af egenproduktionen end ved at fortrænge elforbrug til proces.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard