



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
20. april 2018

J nr. 2017 - 2623

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 22. marts 2018 stillet mig følgende spørgsmål 2 til L 165, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mikkel Dencker (DF).

Spørgsmål 2

Vil ministeren fremvise en oversigt over, hvor mange timer om året Energinet har anvendt tvangskørsler af kraftværker i Danmark som værktøj til at sikre elforsyningsikkerheden for årene 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017?

Svar

Energinet har i nedenstående tabel angivet, hvor mange timer om året Energinet har anvendt tvangskørsler eller beordringer af kraftværker i Danmark. Tvangskørsler omhandler drift af værker, mens beordringer handler om, hvor meget værker skal stå til rådighed. Timetallet i tabellen kan være større end antallet af timer på året, da Energinet i perioder har anvendt tvangskørsler på flere kraftværker på samme tid. Der foreligger ikke data til angivelse af tvangskørsler eller beordringer for årene 2013 og 2014.

Antal timer	2015	2016	2017
Tvangskørsel og beordring	138	9.996	11.494

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk