



CAWO A/S
Hejsagervej 33B
6100 Haderslev

Tilsynscenter Syd
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn

Arbejdstilsynet har den 10. august 2017 været på besøg hos CAWO A/S på Hoptrup Kirkeby 6, 6100 Haderslev. Arbejdstilsynet besøgte Byggepladsen Hoptrup Kirkebys 6, 6100 Haderslev.

10. august 2017

Sagsnummer:
20170047031/2

Vi talte med arbejdsgiver/arbejdsgiverrepræsentant Rene Brix, samt tømrer lærling Malthe Whinter.

Sagsansvarlig:
Brian Hansen

CVR-nr. 33155174
P-nr. 1016311045

Resultat af besøget

Strakspåbud

Virksomheden har i dag fået et påbud om at rette op på forhold, som strider mod arbejdsmiljølovgivningen. I skal bringe forholdene i orden straks.

I har fået påbud om at sikre mod gennemstyrtning til lavere niveau i forbindelse med arbejde og færden på taget, fordi vi så/fik oplyst følgende:

- Virksomhedens medarbejder har monteret krydsfinnerplader, samt lægter taget på bygnings nordside fra tagfod og op til tagkip, hvor medarbejderne ikke har været sikret mod gennemstyrtning til lavere niveau på venstre side af sammenbygningen ved tagspær.
På besøgstidspunkter foregik der ikke tagarbejde, men blev bekræftet og oplyst af virksomhedens sjakbajs at de to medarbejder ikke havde været sikret mod gennemstyrtning til lavere niveau jf ovenstående beskrivelse. Fra tagkip og ned til bjælkelag er højde oplyst til ca 4,5 til 5 meter. Fra bjælkelag og ned til terræn er højden oplyst til 3,2 meter. Svarende til en gennemstyrtnings fare på op til 8 meter ifm pågældende tagarbejde.
Der er optaget foto af de faktiske forhold.

Information om besøget

- Arbejdstilsynet indhentede på besøget dokumentation og/eller prøver i form af Billeder og konstaterede forhold, samt oplysninger fra formand/sjakbejs.
- I er blevet informeret om, at eventuelle reaktioner fra Arbejdstilsynet vil blive sendt til virksomhedens juridiske enhed via e-Boks.



MURERMESTRENE THOMAS HANS A/S
Sverigesvej 4A
6100 Haderslev

Tilsynscenter Syd
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn

Arbejdstilsynet har den 31. juli 2017 været på besøg hos
MURERMESTRENE THOMAS HANS A/S på Hoptrup Kirkeby 6, 6100
Haderslev.

31. juli 2017

Sagsnummer:
20170039202/2

Vi talte med arbejdsgiver/arbejdsgiverrepræsentant Benny Larsen.

Sagsansvarlig:
Brian Hansen

Resultat af besøget

Strakspåbud

Virksomheden har i dag fået et påbud om at rette op på forhold, som strider
mod arbejdsmiljølovgivningen. I skal bringe forholdene i orden straks.

CVR-nr. 33857985
P-nr. 1017001678

I har fået påbud om at opstille Jumbo rørsukker stillads efter leverandørens
opstillingsvejledning og jf gældende regler inden det benyttes ifm tagarbejde.,
fordi vi så/fik oplyst følgende:

- Virksomheden har opstillet flere Jumbo rørbukker stillads rundt om bygningen, beregnet til bl.a tagarbejde for anden entreprenører på byggepladsen, Hoptrup Kirkeby 6, 6100 Haderslev. Pågældende stillads var behæftet med fejl og mangler, herunder mangelfuld understøttet stilladsfodder, manglende fodspark og for stor åbning mellem bygning og stillads, hvor der var nedstyrtningssfare til lavere niveau, ligeledes var noget af stilladsdækket understøttet af en "soldat".
Fra terræn og op til stilladsdækket blev der målt 2,90 meter.

Billeder blev optaget af de faktiske forhold.

Information om besøget

- Arbejdstilsynet indhentede på besøget dokumentation og/eller prøver i form af Oplysninger fra virksomhedens formand samt billeder og konstaterede fejl og mangler på pågældende Jumbo rørbukker stillads..

Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal I orientere medlemmerne om indholdet af dette brev. Vi opfordrer jer til at orientere alle ansatte, som er berørt.