

*Ansøgt 2-9-2017 27-9-17
157 svar*



STRÅTÆKKER MICHAEL JAKOBSEN ApS
Diernæsvej 11A
6100 Haderslev

Tilsynscenter Syd
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn

Arbejdstilsynet har den 20. september 2017 været på besøg hos
STRÅTÆKKER MICHAEL JAKOBSEN ApS på Diernæsvej 11, 6100
Haderslev.

20. september 2017

Sagsnummer:
20170057109/2

Vi talte med arbejdsgiver/arbejdsgiverrepræsentant Michael Jakobsen.

Sagsansvarlig:
Chris Funda Johannsen

Resultat af besøget

Strakspåbud

Virksomheden har i dag fået et påbud om at rette op på forhold, som strider
mod arbejdsmiljølovgivningen. I skal bringe forholdene i orden straks.

CVR-nr.36028742
P-nr.1019519410

I har fået påbud om at opstille HAKI stillads efter leverandørens anvisninger,
således anvendelsen kan ske sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig., fordi vi
så/fik oplyst følgende:

- Haki stilladset var opsat ved gavlene af en ridehal uden dette var
forankret tilstrækkeligt.
Stilladset var ikke forsynet med grønt stilladskort

Information om besøget

- Arbejdstilsynet indhentede på besøget dokumentation og/eller prøver i
form af foto.
- I er blevet informeret om, at eventuelle reaktioner fra Arbejdstilsynet vil
blive sendt til virksomhedens juridiske enhed via e-Boks.

Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal I orientere medlemmerne om
indholdet af dette brev. Vi opfordrer jer til at orientere alle ansatte, som er
berørt.

Stilladset skulle og havde været anvendt til at murer fra, af mester selv og på dagen af tre af hans ansatte.

Stilladset havde følgende mangler:

- Der var ikke "grønt" stilladsskilt opsat på stilladset
- Stilladset var ikke forankret jf. opstillingsvejledningen fra HAKI stilladser
- Der var ikke etableret et trappetårn til øverste dæk
- De ansatte brugte en Terex teleskoplæsser med kurv, som adgangsvej til det øverste stilladsdæk - mester Michael Jakobsen oplyste, at han mente kurven måtte forlades i højden, da den var indkøbt med dette formål for øje.
- Michael Jakobsen ville undersøge dette nærmere og fremskaffe dokumentation for dette.

Anvendte regler

- § 45 stk.1 og § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer.
- § 17 stk. 1 bilag 1 pkt. 6.13 og 6.28, i bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

Vejledning til at efterkomme påbuddet

Se mere på vores hjemmeside under fanebladet regler. Der finder i vores At-vejledninger.

Se f.eks. vores vejledning stilladsopstillernes ansvar 45.1

<https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/45-1-stilladsopstillerens-ansvar>

I kan klage over påbuddet

I kan klage over påbuddet til Arbejdsmiljøklagenævnet. Hvis I ønsker at klage, skal I sende klagen til Arbejdstilsynet. Vi skal modtage klagen inden fire uger efter, at I har modtaget påbuddet. Klage over et strakspåbud har ikke opsættende virkning. Det betyder, at I skal rette jer efter påbuddet, selvom I klager. Hvis vi fastholder påbuddet, sender vi klagen videre til Arbejdsmiljøklagenævnet, som så behandler jeres klage.

Følg jeres sag digitalt

Få overblik over denne sag og eventuelle andre sager med Arbejdstilsynet på [OnlineAt](#). Her kan I bl.a. se kommende frister, og om Arbejdstilsynet vurderer, at I har efterkommet påbuddet.

Ring, hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har spørgsmål til påbuddet.

Venlig hilsen

Chris Funda Johannsen
Tilsynsførende