



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
6. marts 2023

J nr. 2022-267

KEF L 37 – svar på spm. 3

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 2. marts 2023 stillet mig følgende spørgsmål, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).

Spørgsmål 3

Hvordan kan det være, at netselskaberne ikke forpligtes til at oplyse et fælles tilslutningspunkt, der skal anvendes til det kollektive elnet, hvis der er tale om en flerhed af VE-egenforbrugere, der gør brug af en intern elektricitetsforbindelse?

Svar

Flere VE-egenforbrugere, dvs. flere elforbrugere, der hver især har sit eget elproduktionsanlæg tilsluttet sit eget forbrugsanlæg, vil skulle tilsluttes særskilt og vil derfor have hver deres tilslutningspunkt.

Om muligheden for, at flere elforbrugere kan blive forsynet fra et VE-produktionsanlæg, henvises til spm. 2.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/1